R. DONS'
VANDANALYTISK LABORATORIUM
NÆRUMGÅRDSVEJ 7
POSTBOX 49
2850 NÆRUM
TELEFON 45 80 31 33

Analyserapport nr. 91314
10. juni 2009
Blad 1 af 2

Strø Vandværk
v/Hans Henrik Bay
Møllevænget 6, Strø
3320 Skævinge

Kopi til:
Hillerød Kommune
GEUS/Jupiter

DANAK
TEST Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

DIREKTE UNDERSØGELSE *	
Temperatur ved prøvetagning	9.7°C
Lugt	Ingen lugt
Smag	Normal

Prøvested: Rentvand, værk

Prøvedato: 27.05.2009 kl. 08:10

Prøvetager: laboratoriet (MD)

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitets-krav 1)	METODE
Coliforme bakterier v. 37°C	pr.100ml	<1	i.m.	SM9223, 20.ed.
Kimtal v. 37°C	pr.ml	2	5	DS/EN6222
Kimtal v. 22°C	pr.ml	14	50	DS/EN6222

FYSISK-KEMISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitets-krav 1)	METODE	S_T
Se blad 2				

1) Se bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

* uden for akkreditering

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt
i.m.: Ikke målelig S_T: Total fejl

Underskrift

VDwin Version 3.3 [Oktober 2008]

R. DONS'
VANDANALYTISK LABORATORIUM
NÆRUMGÅRDSVEJ 7
POSTBOX 49
2850 NÆRUM
TELEFON 45 80 31 33

DANAK
TEST Reg. nr. 48

Strø Vandværk
Rentvand, værk

Prøvedato: 27.05.2009 kl. 08:10

Analyserapport nr. 91314
10. juni 2009
Blad 2 af 2

FYSISK-KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitets-krav 1)	METODE	s_T
Farvetal	Pt	mg/l	5	5	DS/EN7887	5%
Turbiditet		FTU	0.18	0.3	DS/EN27027	5%
pH		pH	7.55	7.0-8.5	DS287	
Ledningsevne		mS/m	81.5		DS/EN27888	2%
Inddampningsrest		mg/l	460	1500	DS204	5%
NVOC	C	mg/l	2.10	4	SM5310	5%
Calcium	Ca^{2+}	mg/l	62		DS/EN14911	3%
Magnesium	Mg^{2+}	mg/l	41	50	DS/EN14911	3.5%
Natrium	Na^{+}	mg/l	45	175	DS/EN14911	3%
Kalium	K^{+}	mg/l	6.4 *	10	DS/EN14911	3%
Jern	Fe	mg/l	0.01	0.10	DS225	4%
Mangan	Mn	mg/l	0.01	0.02	DS227	5%
Ammonium	NH_4^{+}	mg/l	0.05	0.05	SM 418B	3%
Bicarbonat	HCO_3^{-}	mg/l	403		DS/EN9963-1	2%
Klorid	Cl^{-}	mg/l	68	250	DS/EN10304	1.5%
Fluorid	F^{-}	mg/l	0.70	1.5	DS/EN10304	3 %
Sulfat	SO_4^{2-}	mg/l	3.9	250	DS/EN10304	1.5%
Nitrat	NO_3^{-}	mg/l	<1	50	DS/EN10304	2.5%
Nitrit	NO_2^{-}	mg/l	0.31 !	0.01	DS/EN 26777	1.5%
Fosfor, total	P	mg/l	<0.02	0.15	DS292	5%
Ilt	O_2	mg/l	7.2		DS2205	5%
Aggressiv kuldioxid	CO_2	mg/l	<2	i.m.	DS236	2%
Hårdhed, total		°dH	18.2		DS/EN14911	3,5 %

1) Se bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

* uden for akkreditering

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt
i.m.: Ikke målelig s_T: Total fejl

Underskrift

VDwin Version 3.3 [Oktober 2008]