



Tilsynsskema for Strø Vandværk 2007

Benævnelse	Tilstand	Ja	Nej	Ændres	Bemærkninger
Kildeplads/Indvindingsareal	Indhegnet	X			
	Renholdt og ryddeligt	X			
Brønde Ikke relevant	Indhegnet				
	Aflåst dæksel/lem				
	Ventilation				
	Terrænfald fra brønd				
	Tæt overfladebelægning om brønd				
	Renholdt og ryddeligt				
Boring med tørbrønd eller overbygning	Indhegnet				
	Aflåst dæksel/lem		X		Under vandværket
	Vandtæt aflukning af borerør				Rusten bundflange, der stod meget vand i bunden af tørbrønden.
	Pejlemulighed				
	Ventilation	X			Gennem et meget rustent låg op til vandværket.
	Terrænfald fra bygværk				
	Renholdt og ryddeligt		X		
Filteranlæg	Indhegnet	X			
	Aflåst dør	X			
	Udv. vedligehold god		X		Murværket trænger til en reovering. Der var kalkudtrængninger på både tårn og murværk udenom filter.
	Indv. vedligehold god		X		Trænger til istandsættelse – der er ikke sket ændringer siden sidste tilsyn.
	Luftindtag og vent. beskyttet	X			
	Fungerer ilttningsanlæg	X			
	Fungerer tilsætningsanlæg	-			
	Fungerer åbne filteranlæg	X			Trænger til maling Der er ikke malet over vinduerne – det kan give problemer med insekter m.m.
	Fungerer trykfilteranlæg	-			

Sikkerhed på vandværker

- Alarm-aftale med Falck - alarmer på boringer, døre på vandværket driftsalarm
- Aflåste boringer
- Lysalarm på niveauet i rentvandstanken
- Indbrudsalarm på vandværket
- SMS-alarm til vandværksbestyrer ved: niveau i rentvandstank, ændring i tryk, ændring i flow, ændring i pumpe temperatur
- SMS-alarm ved åbning af boringer
- Alarm-aftale med Falck - styringsalarmer, ved lavniveau i rentvandstanken
- Hængelåse på alle dæksler
- Høj- og lav-niveau alarm på rentvandsbeholdere
- SMS-alarm ved åbning af boringerne - åbning af boringerne medfører indvindingsstop

Kontaktinformationer for _____ vandværk

	Navn	Adresse	Telefon (fastnet)	Telefon (mobil)	Email
Den adresse post skal sendes til f.eks. formanden					
Vandværket	X				
Alternativ kontaktperson					
Alternativ kontaktperson					

Adresse på evt. hjemmeside: _____